

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309
Teile 1 & 7 (Stand 05/21)

für die Fernwärmeversorgung „Bogenstraße“ in Ahrensburg
- Heizkraftwerk Bogenstraße 17 -

Der Gutachter bescheinigt dem
Wärmeversorgungssystem des Unternehmens:

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

hiermit folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021
[§ 22 Absatz 2 GEG]

0,11

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung und EE-Bonus
[§ 22 Absatz 3 GEG]

0,25

Emissionsfaktor FW 309-1:2021
[Anlage 9 GEG]


0 g/kWh

Datenbasis:	01.01.2021 bis 31.12.2021
gültig bis:	08.03.2025
ausgestellt am:	09.03.2022
von:	Sascha Brandt

Die bescheinigten Kennzahlen basieren auf den Betriebsdaten des Versorgungsunternehmens für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021.

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 08.03.2025.

Hamburg, 09.03.2022
Ort, Datum


Dipl.-Wirt.-Ing. Sascha Brandt
fP-Gutachter-Nr.: FW 609-111